

실내공기질 측정기록부

① 의 뢰 인	상호(기관명)	시흥초등학교	② 일반 현황	측정용도	실내공기질 측정
	소재지(주소)	경기도 시흥시 정왕대로143번길 15		시설구분	교육시설
	대 표 자	시흥초등학교장		급별구분	초등학교
	의뢰인	보건교사		점검구분	정기 및 특별점검

③ 측정항목 및 기간	측정항목	1개 항목 : 라돈(Rn) - 수동모니터링법
	측정기간	2019년 08월 29일 ~ 11월 28일

④ 측 정 및 분 석 결 과	학교명	교실명	측정결과	적합여부	관리기준
	시흥초등학교	유치원(햇살반)	30	적 합	148 Bq/m³ 이하
	이 하 여 백				

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록합니다.

2019년 12월 05일

상 호 : (사)대한산업보건협회 서울지역본부
 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산로9길 56, 909호
 연 락 처 : 02-3284-5232~4
 대 표 자 : 김 준 연 (인)

